

介绍

该出版物提供了对 DECS-450 数字发电机组控制器的应用程序固件和硬件所做更改的历史摘要。

BESTCOMSPlus®软件的修订历史信息载 BESTCOMSPlus 软件修订历史文档中。

本信息仅供保密使用，双方同意不会以任何有损巴斯勒电气利益的方式使用

固件版本历史

DECS-450 应用程序固件的修订历史如修定按时间倒序列出。

固件版本和日期	更改
2.01.00, 01/26	<ul style="list-style-type: none"> • 添加了撬棍激活逻辑状态 • 添加了 FVR_Only 逻辑元件 • 添加了安全版本报告功能 • 添加了系统使用状态消息支持 • 添加了 NTPv3 兼容性 • 为 Modbus 添加了虚拟开关 • 更改了自动同步器逻辑元件的优先级，使打开请求优先于关闭请求 • 改进了释放和保持模式的预定位优先级 • 移除了俄语支持 • 其他维护更新
1.00.04/2.00.04, 03/23	<ul style="list-style-type: none"> • 更正了当前版本的设备信息应用程序版本标签
1.00.03/2.00.03, 12/22	<ul style="list-style-type: none"> • 扩展的 NAND 闪存兼容性 • 更正了在手动模式下运行且 UEL 处于活动状态时的 V/Hz 警报行为 • DECS -450 控制器的网络负载共享问题 • 发电机的正确操作 <10 Hz 保护功能
1.00.02, 06/21	<ul style="list-style-type: none"> • 改进了启动时的逻辑上传和模拟功能
1.00.01, 11/20	<ul style="list-style-type: none"> • 解决的以太网链路状态 LED 错误操作
1.00.00, 08/20	<ul style="list-style-type: none"> • 初始发布版本

硬件版本历史

DECS-450 硬件的修订历史如下，修定按时间倒序列出。

硬件版本和日期	更改
J, 03/25	<ul style="list-style-type: none"> • 更新了模拟电路板
H, 12/23	<ul style="list-style-type: none"> • 更换过时的显示屏
G, 08/22	<ul style="list-style-type: none"> • 更换过时的以太网控制器
F, 08/21	<ul style="list-style-type: none"> • 更新了模拟电路板
E, 07/21	<ul style="list-style-type: none"> • 将钣金件的表面处理改为纹理粉末涂层
D, 06/21	<ul style="list-style-type: none"> • 发布固件版本 1.00.02

Publication	Revision	修订历史	Date	Copyright
9597177991	F		01/26	2026

硬件 版本和日期	更改
C, 12/20	<ul style="list-style-type: none"> 发布 DECS-450/400 过渡板
B, 12/20	<ul style="list-style-type: none"> 为数字板的内部 D-Sub 电缆连接点添加了螺钉
A, 08/20	<ul style="list-style-type: none"> 初始发布版本